

質問回答書

令和 6 年 5 月 28 日

履行名称 太田渡良瀬浄水場受変電設備更新設計業務委託

No.	図面番号	仕様書等(頁)	質問内容	回答
1			対象設備の更新後の仕様は、特記仕様書の留意事項に記載の内容を検討（適正な設備容量、設備方式に加え、施工性、維持管理性、経済性等を検討）しますが、機能増を伴う更新検討は行わないものとして扱ってもよいでしょうか。	質問のとおりの対応とします。
2			自家発電設備の更新後の仕様は、既設同等（ガスタービン式、1000kVA）とし、非常時の運転可能時間の変更や取り扱い燃料の変更に伴う仕様の見直しは行わないものとして扱ってもよいでしょうか。	質問のとおりの対応とします。
3			現状の自家発電設備の危険物届出状況が分かれば提示をお願いします（少量危険物貯蔵取扱い又は一般取扱所）。本業務で消防協議を行った結果、建屋の改築（防火建具、給換気設備等）が必要となった場合のこれら設計は本業務の対象外との理解でよろしいでしょうか。	現在『危険物貯蔵所』で届出をしています。 官公庁等との協議により本業務範囲外の検討事項が生じた際は協議の上、契約変更にて追加となる場合があります。

No.	図面番号	仕様書等(頁)	質問内容	回答
4			PCB、アスベスト等の含有は、既設完成図書及びメーカーヒアリングによる可能性調査で判断してもよいでしょうか。分析調査が必要となる場合は別途契約変更として扱って頂けるのでしょうか。	質問のと通りの対応とします。
5			特記仕様書に記載のある盤のみが今回設計対象と考えますがよろしいでしょうか。(単線接続図RL01、WH10、PASは記載なし。)	RL01(照明主幹盤)は更新対象、WH10(400V 変圧器盤)及びPASは更新対象外とします。
6			自家発電設備について、今回の設計対象はNo.1発電装置のみですがNo.2発電装置との同期運転は既設通り実施すると思います。その場合、No.2発電装置の機能増設が必要な場合は今回設計に含みますでしょうか。	本業務の対象として、調査・設計を行ってください。
7			発電機容量から推測して別途地下タンクがあると考えます。地下タンクの設計は更新対象外と考えますがよろしいでしょうか。	質問のと通りの対応とします。 ※地下タンク(A重油・10kL)
8			入札公告では内訳書に関する記載はないのですが、システムには内訳書の記載があります。今回、内訳書の提出は必要ですか。	ぐんま電子入札共同システム上、内訳書の提出が必要となっておりますが、提出は不要です。ただし、システム上、添付しなければ処理が進められないため、任意のデータ(例えばブランクのエクセルデータ)を添付し入札処理を進めて下さい。