

# 質問回答書

令和 6年 6月 25日

履行名称 東部浄水場 No.1 排水返送ポンプ交換修繕

No.	図面番号	仕様書等(頁)	質問内容	回答
1			特記仕様書 第2節 SPN-150FG ポンプのシリアルナンバーを教えてください。又150FGは150FCの間違いではないでしょうか。	特記仕様書 第2節 SPN-150FG ポンプはSPN-150FCと訂正します。また、シリアルナンバーは11D80763-1101です。